

Организация ООО "Второй завод"

Номер договора

Адрес Комсомольская_3

Телефон

Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_

Номер теплосчетчика _376378

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

___мм

Гпод.: 0.25_ - 250.0м3/ч Ду=

___мм

Гобр.: 0.25_ - 250.0м3/ч Ду=

Гп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров
теплопотребления с _09.12.2021_ по _16.01.2022_

Дата		Q		M1		M2		M1-M2		Vi		M2-M1		t1		t2	
Дата	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф				утечка		подмес							
		Гкал	Тн	Тр	ошибок												
09.12.21	47.46	10.808	0.00	747.2031		750.2500	-	0.00		3.0469		62.08					
10.12.21	49.25	11.853	0.00	746.8281		749.9219	-	0.00		3.0938		65.28					
11.12.21	50.99	13.012	0.00	746.5938		749.7969	-	0.00		3.2031		68.57					
12.12.21	47.37	10.500	0.00	747.8125		750.7969	-	0.00		2.9844		61.57					
13.12.21	42.41	8.409	0.00	754.5000		757.5313	-	0.00		3.0313		53.70					
14.12.21	42.46	8.268	0.00	754.6875		757.7500	-	0.00		3.0625		53.56					
15.12.21	42.46	8.276	0.00	754.5156		757.6094	-	0.00		3.0938		53.58					
16.12.21	42.58	8.168	0.00	752.0156		755.0781	-	0.00		3.0625		53.59					
17.12.21		7.920	0.00	747.2656		750.2344	-	0.00		2.9688		53.05					

42.30	10.75	0.00	24.00						
18.12.21	7.954		747.3281	750.3438	-	0.00	3.0156	53.08	
42.29	10.79	0.00	24.00						
19.12.21	7.915		747.3438	750.4219	-	0.00	3.0781	53.00	
42.25	10.74	0.00	24.00						
20.12.21	10.471		746.7031	749.8125	-	0.00	3.1094	60.70	
46.52	14.18	0.00	24.00						
21.12.21	13.223		752.2344	755.5000	-	0.00	3.2656	69.51	
51.79	17.73	0.00	24.00						
22.12.21	13.841		758.8438	762.1719	-	0.00	3.3281	71.22	
52.83	18.39	0.00	24.00						
23.12.21	13.091		759.8281	763.2188	-	0.00	3.3906	68.64	
51.26	17.38	0.00	24.00						
24.12.21	11.764		756.0625	759.2344	-	0.00	3.1719	64.16	
48.44	15.71	0.00	24.00						
25.12.21	12.473		769.5469	772.9219	-	0.00	3.3750	66.06	
49.70	16.36	0.00	24.00						
26.12.21	11.719		782.3594	785.8125	-	0.00	3.4531	63.76	
48.63	15.13	0.00	24.00						
27.12.21	12.433		782.2813	785.7188	-	0.00	3.4375	66.27	
50.22	16.05	0.00	24.00						
28.12.21	10.985		776.7813	780.0469	-	0.00	3.2656	61.83	
47.54	14.30	0.00	24.00						
29.12.21	11.923		779.2969	782.7344	-	0.00	3.4375	64.80	
49.34	15.45	0.00	24.00						
30.12.21	11.526		777.7188	780.9688	-	0.00	3.2500	64.16	
49.19	14.97	0.00	24.00						
31.12.21	9.871		773.5938	776.9219	-	0.00	3.3281	58.73	
45.82	12.91	0.00	24.00						
01.01.22	8.450		774.0093	777.2569	-	0.00	3.2476	54.24	
43.17	11.07	0.00	24.00						
02.01.22	10.269		773.2111	776.4738	-	0.00	3.2627	59.53	
46.09	13.43	0.00	24.00						
03.01.22	10.466		772.7615	775.9702	-	0.00	3.2087	60.68	
46.98	13.70	0.00	24.00						
04.01.22	10.264		772.4961	775.7002	-	0.00	3.2041	60.06	
46.62	13.44	0.00	24.00						
05.01.22	9.689		772.2065	775.4004	-	0.00	3.1938	58.44	
45.74	12.70	0.00	24.00						
06.01.22	8.171		772.2720	775.4807	-	0.00	3.2087	53.44	
42.71	10.73	0.00	24.00						
07.01.22	9.109		771.9072	775.1851	-	0.00	3.2778	56.18	
44.23	11.95	0.00	24.00						
08.01.22	9.509		769.9570	773.2144	-	0.00	3.2573	57.88	
45.39	12.50	0.00	24.00						
09.01.22	9.296		769.7266	772.9546	-	0.00	3.2280	56.69	
44.47	12.22	0.00	24.00						
10.01.22	9.969		770.2637	773.4844	-	0.00	3.2207	59.02	
45.94	13.08	0.00	24.00						
11.01.22	11.542		772.9673	776.2358	-	0.00	3.2686	63.76	
48.68	15.08	0.00	24.00						
12.01.22	12.706		776.3896	779.7334	-	0.00	3.3438	67.57	
51.05	16.52	0.00	24.00						
13.01.22	12.423		783.9707	787.3066	-	0.00	3.3359	66.93	

236,403/
12864
(общ.пл.жил
и нежил.)=
0,018377гкал/м2

50.94	16.00	0.00	24.00						
14.01.22	8.384	778.5215	781.7988	-	0.00	3.2773	54.21		
43.29	10.92	0.00	24.00						
15.01.22	8.535	774.0742	777.3291	-	0.00	3.2549	54.10		
42.93	11.18	0.00	24.00						
16.01.22	8.877	774.0381	777.2764	-	0.00	3.2383	55.38		
43.76	11.62	0.00	24.00						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-- -----	-- -----	-- -----	-- -----						
Итого	404.061	29840.1172	29965.5977	0.0000	0.00	125.4814	60.24		
46.55	13.69	0.00	936.00	0.00					
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-- -----	-- -----	-- -----	-- -----						

Показания интеграторов КМ-5

Тр	Дата	Время	Q	M1	M2	Vi
	16.01.22	24:00	157.659	12378.77	12430.80	0.00
384.00	01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
0.00	31.12.21	24:00	1949.950	185300.39	185798.05	0.00
5707.14	09.12.21	00:00	1703.548	167839.05	168263.25	0.00
5155.14						
	Итого		404.061	29840.12	29965.60	0.00
936.00						

Отчетный период _____ 936.00_час. Период норм. работы _____ 936.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа _____ 0.000_час.
 (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min _____ 0.000_час.
 (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.