

Организация ООО "Второй завод"

Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Союзная д.2

Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ Версия \_02.30\_

Номер теплосчетчика \_382061

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

\_\_\_ мм

Гпод.: 0.16\_ - 160.0м3/ч Ду=

\_\_\_ мм

Гобр.: 0.16\_ - 160.0м3/ч Ду=

Гп : 10\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров

теплопотребления

с \_09.12.2021\_ по \_16.01.2022\_

Дата	Q  t1-t2	М1 Нераб.	М2 Работы	М1-М2 Классиф	Vi утечка	М2-М1 подмес	t1	t2
	Гкал	Тн	Тр	ошибок				
09.12.21	10.056	835.5625	837.0156	-	0.00	1.4531	68.04	56.01
10.12.21	10.924	830.4688	832.2344	-	0.00	1.7656	71.55	58.40
11.12.21	11.717	833.3750	835.2344	-	0.00	1.8594	74.27	60.22
12.12.21	9.479	835.8125	837.4844	-	0.00	1.6719	66.36	55.02
13.12.21	7.736	838.4531	840.0469	-	0.00	1.5938	58.28	49.06
14.12.21	7.555	838.4219	840.0469	-	0.00	1.6250	58.07	49.06
15.12.21	7.583	838.2031	839.7188	-	0.00	1.5156	58.14	49.10
16.12.21	7.484	837.8594	839.6094	-	0.00	1.7500	58.15	49.22
17.12.21	7.293	838.2813	839.8594	-	0.00	1.5781	57.58	

48.88	8.69	0.00	24.00						
18.12.21	7.330	0.00	838.3281	839.8438	-	0.00	1.5156	57.56	
48.83	8.74	0.00	24.00						
19.12.21	7.362	0.00	838.4219	840.0781	-	0.00	1.6563	57.52	
48.75	8.78	0.00	24.00						
20.12.21	9.753	0.00	836.1250	838.0000	-	0.00	1.8750	66.43	
54.77	11.66	0.00	24.00						
21.12.21	12.047	0.00	833.1719	835.7969	-	0.00	2.6250	75.68	
61.23	14.45	0.00	24.00						
22.12.21	12.337	0.00	832.9844	835.7188	-	0.00	2.7344	76.02	
61.22	14.80	0.00	24.00						
23.12.21	11.615	0.00	833.6250	836.4219	-	0.00	2.7969	73.29	
59.37	13.92	0.00	24.00						
24.12.21	10.495	0.00	835.4375	838.2188	-	0.00	2.7813	69.23	
56.67	12.55	0.00	24.00						
25.12.21	11.155	0.00	833.9219	836.4688	-	0.00	2.5469	72.02	
58.65	13.37	0.00	24.00						
26.12.21	10.408	0.00	834.8750	837.4688	-	0.00	2.5938	69.40	
56.94	12.46	0.00	24.00						
27.12.21	11.000	0.00	833.8438	836.5625	-	0.00	2.7188	72.06	
58.87	13.18	0.00	24.00						
28.12.21	9.678	0.00	835.7969	838.3750	-	0.00	2.5781	66.68	
55.10	11.57	0.00	24.00						
29.12.21	10.646	0.00	834.6406	837.2500	-	0.00	2.6094	70.28	
57.54	12.75	0.00	24.00						
30.12.21	10.274	0.00	835.1875	837.6875	-	0.00	2.5000	69.32	
57.02	12.29	0.00	24.00						
31.12.21	8.807	0.00	839.7813	834.6875	5.0938	0.00	-	63.39	
222,734/ 10510,1 (общ пл.квартир) =0,021192 гккал/на 1 м2	2.91	10.48	0.00	24.00					
01.01.22	7.705	0.00	841.8287	831.5550	10.2737	0.00	-	59.14	
49.99	9.15	0.00	24.00						
02.01.22	9.407	0.00	835.5038	838.0909	-	0.00	2.5870	65.39	
54.14	11.25	0.00	24.00						
03.01.22	9.587	0.00	834.8164	837.4301	-	0.00	2.6136	66.60	
55.12	11.48	0.00	24.00						
04.01.22	9.403	0.00	834.8374	837.4480	-	0.00	2.6106	65.89	
54.63	11.26	0.00	24.00						
05.01.22	8.834	0.00	835.4702	837.9888	-	0.00	2.5186	63.89	
53.32	10.57	0.00	24.00						
06.01.22	7.449	0.00	836.9067	839.3613	-	0.00	2.4546	58.18	
49.29	8.90	0.00	24.00						
07.01.22	8.353	0.00	836.2310	838.6846	-	0.00	2.4536	61.47	
51.48	9.98	0.00	24.00						
08.01.22	8.730	0.00	835.2300	837.7505	-	0.00	2.5205	63.23	
52.78	10.45	0.00	24.00						
09.01.22	8.613	0.00	835.6304	838.1479	-	0.00	2.5176	62.06	
51.76	10.30	0.00	24.00						
10.01.22	9.172	0.00	834.7222	837.3701	-	0.00	2.6479	64.60	
53.61	10.98	0.00	24.00						
11.01.22	10.474	0.00	819.8408	822.5391	-	0.00	2.6982	70.25	
57.49	12.77	0.38	23.62	U					
12.01.22	11.636	0.00	831.8096	834.5547	-	0.00	2.7451	74.23	
60.26	13.98	0.00	24.00						
13.01.22	11.232	0.00	831.6826	834.4287	-	0.00	2.7461	72.79	



59.29	13.49	0.00	24.00						
14.01.22	7.694	836.1309	838.6504	-	0.00	2.5195	59.06		
49.87	9.20	0.00	24.00						
15.01.22	7.887	836.3496	838.8809	-	0.00	2.5313	59.37		
49.95	9.43	0.00	24.00						
16.01.22	8.202	835.7656	838.2500	-	0.00	2.4844	60.77		
50.96	9.81	0.00	24.00						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	367.112	32575.3340	32644.9590	15.3675	0.00	84.9926	65.53		
54.27	11.26	0.50	935.50	0.50					
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

Тр	Дата	Время	Q	M1	M2	Vi
	16.01.22	24:00	144.379	13352.76	13381.13	0.00
383.62	01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
0.00	31.12.21	24:00	1716.189	199828.56	200004.06	0.00
5531.30	09.12.21	00:00	1493.456	180605.98	180740.23	0.00
4979.41						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Итого		367.112	32575.33	32644.96	0.00
935.50						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Отчетный период \_\_\_\_\_936.00\_час.      Период норм. работы  
 \_\_\_935.50\_час.

Период отключения питания (U)\_\_\_0.382\_час.      Период функц.отказа  
 (E)\_\_\_0.116\_час.  
 Период t1-t2 < min      (D)\_\_\_0.000\_час.      Период G<min  
 (g)\_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max      (G)\_\_\_0.000\_час.

