

Организация ООО "Второй завод"

Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Солнечная д. 26

Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ Версия \_02.30\_

Номер теплосчетчика \_379475

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

\_\_\_ мм

Гпод.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду=

\_\_\_ мм

Гобр.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду=

Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров

теплопотребления

с \_09.12.2021\_ по \_16.01.2022\_

Дата		Q		M1		M2		M1-M2		Vi		M2-M1		t1		t2	
t1-t2		Нераб.   Работы		Классиф				утечка		подмес							
		Гкал															
		Тн   Тр		ошибок													
09.12.21		3.547		497.2500		498.5156		-	0.00		1.2656		67.08				
60.00	7.08	0.00	24.00														
10.12.21		3.903		497.3125		498.5469		-	0.00		1.2344		70.64				
62.84	7.80	0.00	24.00														
11.12.21		4.153		497.5469		498.8203		-	0.00		1.2734		73.11				
64.81	8.30	0.00	24.00														
12.12.21		3.309		497.6953		498.8828		-	0.00		1.1875		65.09				
58.49	6.60	0.00	24.00														
13.12.21		2.676		497.0859		498.3125		-	0.00		1.2266		57.07				
51.74	5.33	0.00	24.00														
14.12.21		2.599		497.0000		498.2109		-	0.00		1.2109		56.84				
51.66	5.18	0.00	24.00														
15.12.21		2.607		496.9297		498.1406		-	0.00		1.2109		56.90				
51.70	5.20	0.00	24.00														
16.12.21		2.558		496.8281		498.0781		-	0.00		1.2500		56.83				
51.73	5.10	0.00	24.00														
17.12.21		2.508		496.7813		497.9766		-	0.00		1.1953		56.38				

51.38	5.00	0.00	24.00						
18.12.21	2.509		496.8750	498.0938	-	0.00	1.2188	56.26	
51.26	5.00	0.00	24.00						
19.12.21	2.505		496.9297	498.1563	-	0.00	1.2266	56.22	
51.23	4.99	0.00	24.00						
20.12.21	3.405		497.4531	498.6484	-	0.00	1.1953	65.27	
58.48	6.80	0.00	24.00						
21.12.21	4.286		497.6094	498.8438	-	0.00	1.2344	74.78	
66.22	8.56	0.00	24.00						
22.12.21	4.389		497.3828	498.6250	-	0.00	1.2422	75.09	
66.32	8.76	0.00	24.00						
23.12.21	4.110		495.4844	496.7266	-	0.00	1.2422	72.07	
63.86	8.21	0.00	24.00						
24.12.21	3.661		495.5391	496.7734	-	0.00	1.2344	67.38	
60.07	7.30	0.00	24.00						
25.12.21	3.860		495.4453	496.7109	-	0.00	1.2656	69.91	
62.20	7.71	0.00	24.00						
26.12.21	3.572		495.3672	496.5781	-	0.00	1.2109	67.07	
59.95	7.13	0.00	24.00						
27.12.21	3.850		496.2734	497.4688	-	0.00	1.1953	70.18	
62.50	7.68	0.00	24.00						
28.12.21	3.370		496.3750	497.6875	-	0.00	1.3125	65.04	
58.31	6.72	0.00	24.00						
29.12.21	3.678		483.0234	484.2266	-	0.00	1.2031	68.53	
60.97	7.56	0.51	23.49	U					
30.12.21	3.578		497.5547	498.7656	-	0.00	1.2109	67.81	
60.67	7.14	0.00	24.00						
31.12.21	3.025		497.2813	498.4922	-	0.00	1.2109	61.74	
55.70	6.03	0.00	24.00						
01.01.22	2.654		496.7954	498.0380	-	0.00	1.2426	57.80	
52.51	5.29	0.00	24.00						
02.01.22	3.319		497.2629	498.5234	-	0.00	1.2604	64.34	
57.71	6.63	0.00	24.00						
03.01.22	3.394		497.2990	498.5787	-	0.00	1.2798	65.77	
59.00	6.78	0.00	24.00						
04.01.22	3.325		497.2375	498.5018	-	0.00	1.2643	65.02	
58.39	6.64	0.00	24.00						
05.01.22	3.089		496.5040	497.7013	-	0.00	1.1973	62.85	
56.69	6.16	0.00	24.00						
06.01.22	2.546		496.3076	497.5120	-	0.00	1.2043	56.81	
51.73	5.08	0.00	24.00						
07.01.22	2.878		496.8943	498.1350	-	0.00	1.2407	60.11	
54.37	5.74	0.00	24.00						
08.01.22	3.012		496.9917	498.1841	-	0.00	1.1924	62.08	
56.07	6.01	0.00	24.00						
09.01.22	2.961		496.9473	498.1758	-	0.00	1.2285	60.62	
54.71	5.91	0.00	24.00						
10.01.22	3.192		496.9136	498.1431	-	0.00	1.2295	63.28	
56.90	6.38	0.00	24.00						
11.01.22	3.760		497.4814	498.6953	-	0.00	1.2139	69.05	
61.54	7.51	0.00	24.00						
12.01.22	4.125		497.5464	498.8135	-	0.00	1.2671	72.84	
64.60	8.24	0.00	24.00						
13.01.22	3.928		497.4199	498.6470	-	0.00	1.2271	71.12	

77,658/  
3369,6 (общ.  
пл.квартир)  
=0,023047  
гккал/м2

63.27	7.85	0.00	24.00						
14.01.22	2.598	496.8721	498.1147	-	0.00	1.2427	57.14		
51.96	5.18	0.00	24.00						
15.01.22	2.656	497.0679	498.3125	-	0.00	1.2446	57.43		
52.14	5.30	0.00	24.00						
16.01.22	2.780	497.1826	498.4004	-	0.00	1.2178	58.83		
53.28	5.55	0.00	24.00						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	127.878	19365.7461	19413.7578	0.0000	0.00	48.0107	64.16		
57.61	6.55	0.51	935.49	0.51					
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

Тр	Дата	Время	Q	M1	M2	Vi
384.00	16.01.22	24:00	50.219	7952.72	7972.48	0.00
0.00	01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
8330.90	31.12.21	24:00	566.393	113898.19	114147.40	0.00
7779.41	09.12.21	00:00	488.734	102485.16	102706.12	0.00
935.49	Итого		127.878	19365.75	19413.76	0.00

Отчетный период \_\_\_\_\_936.00\_час.      Период норм. работы  
 \_\_\_\_\_935.49\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.507\_час.      Период функц.отказа  
 (E) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_0.000\_час.      Период G<min  
 (g) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

