

Организация ООО "Второй завод"

Номер договора _____

Адрес Сосновая д. 22

Телефон _____

Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_

Номер теплосчетчика _381464

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

___ мм

Гпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду=

___ мм

Гобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду=

Гп : 10__ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров
теплопотребления с _09.12.2021_ по _16.01.2022_

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2
т1-т2	Нераб.	Работы	Классиф	утечка		подмес		
Гкал	Тн	Тр	ошибок					
09.12.21	3.268	305.5195	311.2930	-	0.00	5.7734	67.51	
56.82 10.69	0.00	24.00						
10.12.21	3.463	305.4531	311.2930	-	0.00	5.8398	69.29	
57.96 11.33	0.00	24.00						
11.12.21	3.732	305.0625	310.9492	-	0.00	5.8867	72.03	
59.80 12.22	0.00	24.00						
12.12.21	3.310	305.8867	311.7617	-	0.00	5.8750	67.71	
56.89 10.82	0.00	24.00						
13.12.21	2.802	307.2773	313.1914	-	0.00	5.9141	62.03	
52.91 9.12	0.00	24.00						
14.12.21	2.513	307.8516	313.7617	-	0.00	5.9102	58.87	
50.71 8.16	0.00	24.00						
15.12.21	2.475	307.3750	313.2578	-	0.00	5.8828	58.38	
50.33 8.05	0.00	24.00						
16.12.21	2.223	310.4648	316.3516	-	0.00	5.8867	55.28	
48.12 7.16	0.00	24.00						
17.12.21	2.102	312.3555	318.2969	-	0.00	5.9414	53.78	

47.06	6.72	0.00	24.00						
18.12.21	2.184	311.9102	317.8203	-	0.00	5.9102	54.69		
47.70	7.00	0.00	24.00						
19.12.21	2.267	311.6992	317.6250	-	0.00	5.9258	55.83		
48.56	7.27	0.00	24.00						
20.12.21	2.711	310.8867	316.7813	-	0.00	5.8945	60.42		
51.70	8.72	0.00	24.00						
21.12.21	3.609	306.0117	311.8750	-	0.00	5.8633	71.12		
59.34	11.79	0.00	24.00						
22.12.21	3.710	307.1250	313.0156	-	0.00	5.8906	71.12		
59.05	12.07	0.00	24.00						
23.12.21	3.880	307.5352	313.4297	-	0.00	5.8945	73.08		
60.47	12.61	0.00	24.00						
24.12.21	3.772	307.2422	313.1094	-	0.00	5.8672	72.65		
60.38	12.27	0.00	24.00						
25.12.21	3.727	306.9844	312.8438	-	0.00	5.8594	72.48		
60.34	12.13	0.00	24.00						
26.12.21	3.684	307.1797	313.0547	-	0.00	5.8750	72.14		
60.16	11.98	0.00	24.00						
27.12.21	3.809	307.1797	313.0156	-	0.00	5.8359	73.53		
61.14	12.39	0.00	24.00						
28.12.21	3.578	307.8906	313.7969	-	0.00	5.9063	71.64		
60.03	11.62	0.00	24.00						
29.12.21	3.705	307.3281	313.2578	-	0.00	5.9297	73.17		
61.12	12.05	0.00	24.00						
30.12.21	3.650	307.3125	313.2344	-	0.00	5.9219	72.56		
60.69	11.87	0.00	24.00						
31.12.21	3.368	307.6406	313.5156	-	0.00	5.8750	69.41		
58.46	10.94	0.00	24.00						
01.01.22	2.787	309.4453	315.3253	-	0.00	5.8800	62.77		
53.76	9.00	0.00	24.00						
02.01.22	2.979	308.1869	314.0270	-	0.00	5.8401	64.12		
54.46	9.66	0.00	24.00						
03.01.22	3.091	307.2742	313.1380	-	0.00	5.8638	65.64		
55.58	10.06	0.00	24.00						
04.01.22	3.182	306.8774	312.7592	-	0.00	5.8817	66.87		
56.50	10.37	0.00	24.00						
05.01.22	2.922	307.4874	313.3745	-	0.00	5.8871	63.61		
54.11	9.50	0.00	24.00						
06.01.22	2.588	307.9757	313.8477	-	0.00	5.8719	59.95		
51.56	8.40	0.00	24.00						
07.01.22	2.766	307.6722	313.5117	-	0.00	5.8395	61.56		
52.58	8.99	0.00	24.00						
08.01.22	3.108	306.6638	312.5210	-	0.00	5.8572	65.97		
55.84	10.13	0.00	24.00						
09.01.22	3.035	306.4941	312.3513	-	0.00	5.8572	65.18		
55.28	9.90	0.00	24.00						
10.01.22	2.928	306.8269	312.6663	-	0.00	5.8394	64.01		
54.47	9.54	0.00	24.00						
11.01.22	3.040	306.6274	312.4731	-	0.00	5.8457	64.56		
54.65	9.91	0.00	24.00						
12.01.22	3.409	306.2087	312.0476	-	0.00	5.8389	68.57		
57.44	11.13	0.00	24.00						
13.01.22	3.297	307.4343	313.2842	-	0.00	5.8499	67.05		

73,542/
3640 (общ.
пл.квартир)
=0,020204
гккал/на м2

56.33	10.72	0.00	24.00						
14.01.22	2.364	312.4871	318.3503		-	0.00	5.8633	56.19	
48.63	7.56	0.00	24.00						
15.01.22	2.421	312.4429	318.2803		-	0.00	5.8374	56.72	
48.97	7.74	0.00	24.00						
16.01.22	2.721	310.7476	316.5996		-	0.00	5.8521	60.62	
51.87	8.75	0.00	24.00						
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
Итого	120.176	12012.0234	12241.0879		0.0000	0.00	229.0646	65.15	
55.15	10.00	0.00	936.00	0.00					
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									

Показания интеграторов КМ-5

Тр	Дата	Время	Q	M1	M2	Vi
	16.01.22	24:00	46.636	4930.85	5024.56	0.00
384.00	01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
0.00	31.12.21	24:00	516.176	67820.81	70847.98	0.00
5533.54	09.12.21	00:00	442.636	60739.64	63631.45	0.00
4981.54						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
	Итого		120.176	12012.02	12241.09	0.00
936.00						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						

Отчетный период _____936.00_час. Период норм. работы
 ___936.00_час.

Период отключения питания (U)___0.000_час. Период функц.отказа
 (E)___0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D)___0.000_час. Период G<min
 (g)___0.000_час.
 Период G>max (G)___0.000_час.