

Организация ООО "Второй завод"

Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Союзная д. 32

Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ Версия \_02.30\_

Номер теплосчетчика \_377357

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

\_\_\_ мм

Гпод.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду=

\_\_\_ мм

Гобр.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду=

Гп : 10\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров

теплопотребления

с \_09.12.2021\_ по \_16.01.2022\_

Дата		Q		M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2
Дата	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф		утечка		подмес		
		Гкал								
		Тн	Тр	ошибок						
09.12.21	54.74	3.808	0.00	24.00	320.7656	321.2813	-	0.00	0.5156	66.51
10.12.21	57.26	4.209	0.00	24.00	320.6328	321.0859	-	0.00	0.4531	70.29
11.12.21	59.33	4.521	0.00	24.00	320.9844	321.4688	-	0.00	0.4844	73.32
12.12.21	53.95	3.642	0.00	24.00	321.6016	322.0625	-	0.00	0.4609	65.18
13.12.21	48.01	2.869	0.00	24.00	321.3828	321.7969	-	0.00	0.4141	56.84
14.12.21	47.88	2.827	0.00	24.00	321.5625	322.0078	-	0.00	0.4453	56.58
15.12.21	47.91	2.829	0.00	24.00	321.2188	321.6797	-	0.00	0.4609	56.62
16.12.21	47.94	2.791	0.00	24.00	320.8828	321.3594	-	0.00	0.4766	56.54
17.12.21		2.716			321.0234	321.4844	-	0.00	0.4609	55.99

47.63	8.37	0.00	24.00						
18.12.21		2.716	321.3672	321.8203	-	0.00	0.4531	55.91	
47.55	8.36	0.00	24.00						
19.12.21		2.697	321.4766	321.9531	-	0.00	0.4766	55.94	
47.64	8.30	0.00	24.00						
20.12.21		3.671	321.7188	322.1875	-	0.00	0.4688	65.13	
53.82	11.31	0.00	24.00						
21.12.21		4.664	321.6563	322.1797	-	0.00	0.5234	74.82	
60.43	14.40	0.00	24.00						
22.12.21		4.778	322.0234	322.5703	-	0.00	0.5469	75.14	
60.40	14.73	0.00	24.00						
23.12.21		4.472	321.9297	322.4609	-	0.00	0.5313	72.18	
58.39	13.79	0.00	24.00						
24.12.21		3.984	321.7578	322.2891	-	0.00	0.5313	67.46	
55.17	12.29	0.00	24.00						
25.12.21		4.221	321.5859	322.1328	-	0.00	0.5469	70.07	
57.04	13.03	0.00	24.00						
26.12.21		3.905	322.1250	322.6875	-	0.00	0.5625	67.05	
55.02	12.03	0.00	24.00						
27.12.21		4.250	321.5391	322.0313	-	0.00	0.4922	70.54	
57.41	13.12	0.00	24.00						
28.12.21		3.749	321.9063	322.4297	-	0.00	0.5234	65.56	
54.01	11.55	0.00	24.00						
29.12.21		4.110	321.8516	322.4219	-	0.00	0.5703	69.19	
56.52	12.67	0.00	24.00						
30.12.21		3.962	321.7578	322.2969	-	0.00	0.5391	68.21	
55.99	12.22	0.00	24.00						
31.12.21		3.308	322.3984	322.8438	-	0.00	0.4453	61.76	
51.59	10.17	0.00	24.00						
01.01.22		2.901	322.2184	322.6697	-	0.00	0.4513	57.74	
48.83	8.91	0.00	24.00						
02.01.22		3.599	321.5551	322.0474	-	0.00	0.4923	64.48	
53.38	11.10	0.00	24.00						
03.01.22		3.716	321.3311	321.8406	-	0.00	0.5095	66.08	
54.61	11.47	0.00	24.00						
04.01.22		3.635	321.2869	321.7990	-	0.00	0.5120	65.38	
54.16	11.22	0.00	24.00						
05.01.22		3.390	321.4323	321.8964	-	0.00	0.4641	63.18	
52.73	10.45	0.00	24.00						
06.01.22		2.788	321.4576	321.8784	-	0.00	0.4208	56.80	
48.22	8.58	0.00	24.00						
07.01.22		3.121	321.8843	322.3546	-	0.00	0.4703	60.19	
50.59	9.60	0.00	24.00						
08.01.22		3.327	321.9248	322.4497	-	0.00	0.5249	62.35	
52.11	10.24	0.00	24.00						
09.01.22		3.205	321.8345	322.3176	-	0.00	0.4832	60.77	
50.90	9.87	0.00	24.00						
10.01.22		3.467	321.5803	322.0781	-	0.00	0.4978	63.52	
52.83	10.69	0.00	24.00						
11.01.22		4.098	321.5254	322.0259	-	0.00	0.5005	69.39	
56.74	12.65	0.00	24.00						
12.01.22		4.511	321.2620	321.7878	-	0.00	0.5259	73.34	
59.40	13.94	0.00	24.00						
13.01.22		4.331	321.1760	321.6667	-	0.00	0.4907	71.70	

84,699/  
5273 (общ.  
пл.квартир)  
=0,016063  
гккал/на 1 м2

58.31	13.38	0.00	24.00					
14.01.22	2.856	321.3101	321.7256		-	0.00	0.4155	57.20
48.40	8.80	0.00	24.00					
15.01.22	2.905	322.1426	322.5791		-	0.00	0.4365	57.45
48.52	8.93	0.00	24.00					
16.01.22	3.047	322.2505	322.7002		-	0.00	0.4497	58.79
49.43	9.36	0.00	24.00					
-----								
-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
Итого	139.594	12541.3203	12560.3477		0.0000	0.00	19.0279	64.24
53.20	11.04	0.00	936.00	0.00				
-----								
-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								

Показания интеграторов КМ-5

Тр	Дата	Время	Q	M1	M2	Vi
384.00	16.01.22	24:00	54.898	5146.17	5153.82	0.00
0.00	01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
6507.90	31.12.21	24:00	635.592	79815.02	79971.16	0.00
5955.90	09.12.21	00:00	550.895	72419.88	72564.63	0.00
-----						
936.00	Итого		139.594	12541.32	12560.35	0.00
-----						

Отчетный период \_\_\_\_\_936.00\_час.      Период норм. работы  
 \_\_\_\_\_936.00\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.000\_час.      Период функц.отказа  
 (E) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_0.000\_час.      Период G<min  
 (g) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

